



**ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)**

603950, Нижний Новгород, ул. Гребешковский откос, д. 7. Телефон: (831) 431-82-11, Факс: (831) 434-17-70
E-mail: volok@gosnadzor.ru, <http://www.volok.gosnadzor.ru>

г. Дзержинск
(место составления)

«26» января 2022г.
(дата составления)

Предписание об устранении выявленных нарушений № Р-311-7-рш/П/22

Мною (нами): Гагариной Натальей Валентиновной – старший государственный инспектор отдела по надзору за электростанциями, электрическими сетями и ГТС Волжско-Окского управления Ростехнадзора

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, выявивших нарушения обязательных требований и выдавших предписание)

по результатам плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой, выездной/документарной проверки; постоянного государственного надзора)

в отношении Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центральная детская музыкальная школа им. А.Н. Скрябина» (МБУ ДО «ЦДМШ им. А.Н. Скрябина»)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

по адресу (местоположению):

- 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Кирова, 15

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена проверка)

контролируемого лица

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центральная детская музыкальная школа им. А.Н. Скрябина» (МБУ ДО «ЦДМШ им. А.Н. Скрябина»), ОГРН 1025201750155, ИНН 5249052609, место нахождения юридического лица: 606037, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Кирова, 15.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена проверка)

проведенной в соответствии с решением и. о. заместителя руководителя Волжско-Окского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Борисова Владимира Юрьевича № Р-311-7-рш от 12 января 2022 года, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 52220011000000991111.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении проверки, учетный номер проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий либо реквизиты графика

в следующие сроки:

с « 17 » 01.2022 г., 10 час. 00 мин.

по « 26 » 01.2022 г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

выявлены нарушения обязательных требований в области промышленной безопасности

(в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, электроэнергетики и т.д.)

На основании части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пункта 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401, предписываю(ем) устранить нижеследующие нарушения в установленные для этого сроки:

№ п/п	Описание (характер) выявленного нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, его структурные единицы, устанавливающие обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения нарушения
В области энергетической безопасности при эксплуатации электроустановок			
1.	На оборотной стороне панелей щитов РУ-0,4 кВ не нанесены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование.	Пункт 2.2.20 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённых приказом Минэнерго России 13.01.2003 №6 (далее-ПТЭЭП).	26 мая 2022 г.
2.	Не представлена однолинейная схема ВРУ 0,4кВ МБУ ДО «ЦДМШ им. А.Н. Скрябина».	Пункт 1.5.18 ПТЭЭП.	26 мая 2022 г.
3.	Не разработаны перечни распределения средств защиты от поражения электрическим током между объектами (электроустановками) с указанием мест хранения в соответствии с местными условиями и нормами комплектования.	Пункт 1.7.3 ПТЭЭП. Пункт 1.2.3 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. утверждённых приказом Минэнерго России 30.06.2003 № 261 (далее-ИПиИСЗ).	26 мая 2022 г.
4.	Отсутствуют производственные инструкции по эксплуатации и ремонту электрооборудования.	Пункт 1.8.1 ПТЭЭП.	26 мая 2022 г.
5.	Диэлектрические перчатки не проверены по нормам эксплуатационных испытаний. Диэлектрические перчатки не пронумерованы, не имеют протоколов испытаний и штампов испытаний.	Пункты 1.4.1, 1.4.4, 1.4.5 ИПиИСЗ.	26 мая 2022 г.
6.	Не разработан график осмотра	Пункт 2.1.34 ПТЭЭП.	26 мая 2022 г.

	оборудования.		
7.	Сеть аварийного освещения выполнена с нарушением требований правил (должна быть выполнена без штепсельных розеток).	Пункт 2.12.4 ПТЭЭП.	26 мая 2022 г.
8.	Отсутствует перечень технической документации.	Пункт 1.8.2 ПТЭЭП.	26 мая 2022 г.
9.	Розеточная сеть не защищена устройством защитного отключения.	Пункты 1.7.50, 1.7.79 ПТЭЭП	26 мая 2022 г.
10.	Не ведется журнал учета и содержания средств защиты. Не проводятся осмотры средств защиты, с записью в журнале учета и содержания средств защиты.	Пункт 1.2.3 ПТЭЭП Пункты 1.4.2, 1.4.3 ИПиИСЗ.	26 мая 2022 г.

За невыполнение в установленный срок законного предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Подписи должностных лиц, выдавших предписание:

Старший государственный инспектор
межрегионального отдела магистрального
трубопроводного транспорта и газового
надзора Гагарина Н.В.

(должность, фамилия, инициалы
должностного лица)



(подпись)

Один экземпляр предписания для исполнения получил (направлено по почте):

Замашкина Ольга Владимировна директор МБУ ДО «ЦДМШ им. А.Н. Скрябина»

(указывается: при вручении лично: фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись, дата вручения; при направлении почтовым отправлением: дата, номер заказного письма, уведомления)

26.01.2022

(дата)



(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводившего проверку)